



交換消耗部品

最適な水質を維持するためには、日々の設備メンテナンスが必要となります。定期的に部品を交換することによって、無駄なコストをカットし設備を安心してご使用いただけます。



定量ポンプ PP型 (本体)

定量ポンプPP型は、一定時間に一定量の液体を正確に送る事が出来るポンプです。ポンプヘッドは一方方向へのみ液体を通過させる逆止弁を2つ持っており、ポンプ動作一回あたりの吐出量は一定になります。構成は偏心機構とウォーム減速部を持った駆動部、ダイヤフラムとポンプヘッド、逆止弁を備えたポンプ継手部、モーターからなっており、往復動機構でダイヤフラムを直接押し引きして液体を送る、シンプルで故障に強い構造です。

- PP-720
- PP-1200 *写真はPP-1200
- PP-1800
- PP-2000
- PP-3000



継手

ストレーナー



ダイヤフラム



pH計

- OP-960 (P)

水処理設備における水質管理の要です。制御盤等に取り付けるパネルマウント式で、ワンタッチで校正ができ、日々のメンテナンスも簡単です。



ORP計

- OP-960 (O)

排水中の酸化還元電位を測定する変換器です。制御盤等に取り付けるパネルマウント式です。



pH電極

- GR-1

ガラス式の電極で【pH計 OP-960(P)】と組み合わせて使用します。使用時は専用ホルダーに取り付けるため割れにくく取替えも簡単です。



ORP電極

- MR-1

ガラス式の電極で【ORP計 OP-960(O)】と組み合わせて使用します。使用時は専用ホルダーに取り付けるため割れにくく取替えも簡単です。



塩化カリウム 溶液

- KCl 500ml

pH電極を安定して使用するために専用ホルダーの内部液として使用します。